PODZEMNI JAŠEK GS 1.31
predfabricirani standardni
ZBIRALEC / RAZDELILEC
31x GEOSOND; q=40,3 m³/h

GS 1.31

ø140

ø140;133 Pa/m;w1,09
40,3 m³/h

ø140;112 Pa/m;w0,981
36,4 m³/h

GS 5.28

na prenosnik toplote
sistema TČ

ø250

ø250;132 Pa/m;w1,61
191,1 m³/h

154,7 m³/h
ø250;90,7 Pa/m;w1,31

PODZEMNI JAŠEK GS 5.28
predfabricirani standardni
ZBIRALEC / RAZDELILEC
28x GEOSOND; q=36,4 m³/h

ø225,88,1 Pa/m;w1,2
114,4 m³/h

37,7 m³/h
ø140;119 Pa/m;w1,02

GS 2.29

ø180;130 Pa/m;w1,27
78,0 m³/h

36,4 m³/h
ø140;112 Pa/m;w0,981

GS 4.28

GS 3.31

ø140;133 Pa/m;w1,09
40,3 m³/h

PODZEMNI JAŠEK GS 4.28
predfabricirani standardni
ZBIRALEC / RAZDELILEC
28x GEOSOND; q=36,4 m³/h

PODZEMNI JAŠEK GS 2.29
predfabricirani standardni
ZBIRALEC / RAZDELILEC
29x GEOSOND; q=37,7 m³/h

PODZEMNI JAŠEK GS 3.31
predfabricirani standardni
ZBIRALEC / RAZDELILEC
31x GEOSOND; q=40,3 m³/h

ZNAČILEN PREREZ ZBIRNIH JAŠKOV GEOSOND

TELESKOPSKI NASTAVEK POKROVA

LEGENDA:

- ...OBMOČJE POLJA GEOSOND
- ...GEOSONDA
- ...HORIZONTALNI CEVOVOD GEOSONDE
- ...GLAVNI CEVOVOD POD OBJEKTOM
- ...PILOTI

OO3				
OO2				
OO1	x	x		x
IZDAJA	OBDELAL:	VRSTA SPREMEMBE:		DATUM

BIRO ES d.o.o. podjetje za projektiranje in tehnično svetovanje, Tržaška 51a, 1000 Ljubljana
telefon: 01 250-39-75, e-pošta: info@biro-es.si, www.biro-es.si

nanašnik	ELEA iC d.o.o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana	izdelal	BIRO ES d.o.o., Tržaška c. 51A, 1000 Ljubljana
investitor	UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana	vodja projekta ime in priimek	Matjaž PANGERC, u.d.i.a. ZAPS 4-0020
		vodja načrta ime in priimek	Iztok PAVEC, u.d.i.a. IZS G-0072
naziv projekta	FAKULTETA ZA FARMACIJO	odgovorni načrtovalec ime in priimek	
strokovno področje načrta	A - NAČRT STROJNIŠTVA A2 - OGREVANJE IN HLAJENJE		vrsta dokumenta IDZP
		datum	november 2025 merilo 1:100
naziv risbe	TLORIS GARAŽE - POD TEMELJNO PLOŠČO GEOSONDE Z JAŠKI IN RAZVODOM	številka projekta	1782021 številka načrta 07-04/21-Goh številka risbe OH 01